entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.
C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella
MOLINA DE SEGURA
30500 Murcia 162
A/A: Isabel Pérez Gomariz

Bol. análisis: 25-03-0505-0

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 05/03/2025 9:16
Tomador: Rachel Sánchez (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)
P. toma muestra: RED-HURONA
Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A
Denominación: Agua de consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 05/03/2025 **F. inicio:** 05/03/2025 **F. finalización:** 13/03/2025 **F. boletín:** 13/03/2025
Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023
Escritos relac.: 833 / 0 2022
Tipo envase: Pl. de 125 ml
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	98.4 ± 7.48	mg Ca^{2+}/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
MAGNESIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	44 ± 2.7	mg Mg^{2+}/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
POTASIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	3.5 ± 0.31	mg K/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
DUREZA TOTAL *Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)*	429	mg $CaCO_3$/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*

Ensayos validados por:
Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 13/03/2025

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº268 / LE551

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.
C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella
MOLINA DE SEGURA
30500 Murcia 162
A/A: Isabel Pérez Gomariz

Bol. análisis: 25-03-0506-0

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 05/03/2025 8:58
Tomador: Rachel Sánchez (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)
P. toma muestra: RED- HORNERA
Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A
Denominación: Agua de consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 05/03/2025 **F. inicio:** 05/03/2025 **F. finalización:** 13/03/2025 **F. boletín:** 13/03/2025
Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023
Escritos relac.: 833 / 0 2022
Tipo envase: Pl. de 125 ml
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	94.9 ± 7.22	mg Ca^{2+}/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
MAGNESIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	42 ± 2.6	mg Mg^{2+}/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
POTASIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	3.1 ± 0.30	mg K/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
DUREZA TOTAL *Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)*	413	mg $CaCO_3$/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*

Ensayos validados por:
Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 13/03/2025

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº268 / LE551

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

entidad colaboradora de la administración hidráulica

eurofins | Munuera

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés (MURCIA)
Telf.: 968 898007
www.laboratoriosmunuera.com

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.
C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella
MOLINA DE SEGURA
30500 Murcia 162
A/A: Isabel Pérez Gomariz

Bol. análisis: 25-03-0507-0

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 05/03/2025 8:08
Tomador: Rachel Sánchez (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)
P. toma muestra: MOLINA DE SEGURA
Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A
Denominación: Agua de consumo
Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 05/03/2025 **F. inicio:** 05/03/2025 **F. finalización:** 13/03/2025 **F. boletín:** 13/03/2025
Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023
Escritos relac.: 833 / 0 2022
Tipo envase: Pl. de 125 ml
Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	97.5 ± 7.41	mg Ca^{2+}/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
MAGNESIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	43 ± 2.6	mg Mg^{2+}/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
POTASIO *Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)*	3.3 ± 0.30	mg K/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*
DUREZA TOTAL *Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)*	425	mg $CaCO_3$/l		*Parámetro Referencia R.D. 3/2023*

Ensayos validados por:
Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 13/03/2025

Firmado electrónicamente por:
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

ilac-MRA ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº268 / LE551

Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud en el trabajo certificados por AENOR Certificación bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001, Reglamento EMAS y ISO 45001.

Las actividades marcadas con (*) no están amparadas por la acreditación de ENAC, las opiniones , interpretaciones y datos expresados en comentarios no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.