

**SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.**

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella  
MOLINA DE SEGURA  
30500 Murcia  
A/A: Isabel Pérez Gomariz

162

P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B  
30169 San Ginés (MURCIA)  
Telf.: 968 898007  
www.laboratoriosmunuera.com

**Bol. análisis: 24-10-0495-0**

**DATOS MUESTRA**

**F. toma muestra:** 02/10/2024 10:50  
**Tomador:** Antonio Guillamón (Munuerlab) \* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)  
**P. toma muestra:** RED- TORREALTA  
**Remitido por:** SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.  
**Denominación:** Agua de consumo  
**Referencia:**

**DATOS ANALITICOS**

**F. entrada:** 02/10/2024 **F. inicio:** 02/10/2024 **F. finalización:** 21/10/2024 **F. boletín:** 21/10/2024  
**Objeto:** Análisis Tipo RADIATIVIDAD  
**Escritos relac.:** 833 / 0 2022  
**Tipo envase:** 2 Pl. de 1 l  
**Matriz analítica:** Aguas de consumo

**PARÁMETROS ANALIZADOS**

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
* <b>ACTIVIDAD ALFA TOTAL</b> <i>Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	0.020	Bq/l	Hasta 0.1	R.D. 3/2023
* <b>ACTIVIDAD BETA RESTO</b> <i>Método subcontratado. CPROP/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	<0.04	Bq/l	Hasta 1	R.D. 3/2023
* <b>TRITIO</b> <i>Método subcontratado. CCENT/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	<10	Bq/l	Hasta 100	R.D. 3/2023
* <b>DOSIS INDICATIVA ESTIMADA</b> <i>Método subcontratado EST/001-a. Ensayo cubierto por la acreditación ENAC nº103/LE268.</i>	<=0.10	mSv/año	Hasta 0.1	R.D. 3/2023

**Ensayos validados por:**

Area: Subcontratas Salvador Bermejo Garres 21/10/2024

Firmado electrónicamente por:  
Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945  
Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N  
Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.  
-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al ítem muestreado.